



N° échantillon: **23-16303** Date de début des analyses: **18/12/2023**  
Votre référence\*: **RES-125-10** Réservoir **Schaedchen Junglinster**  
Info complémentaire\*: **sortie (Grevenmacher)**  
Nature de l'échantillon\*: **eau potable**  
Prélevé le\*: **18/12/2023 à 11:15** Prélevé par\*: **LEPRETRE - Wester Wassertechnik**  
Type d'échantillonnage\*: **ponctuel - hors accréditation**  
Objectif ISO 19458\*: **A**

## PARAMETRE(S) par section

### MESURES SUR LE TERRAIN (CLIENT)

#### INDICATEURS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Température (client ext.)			<b>8.7</b>	°C		

#### MICROBIOLOGIE

##### BACTÉRIES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	<1	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	<1	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	<1	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	<b>11</b>	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	<b>1</b>	cfu/ml		

Résultats validés le 21/12/2023 par SKL